

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Чернігівської міської ради

“ ” 2019 року №

АКТ
приймання-передачі

Комісія, утворена відповідно до розпорядження міського голови від 25 січня 2018 року № 19-р зі змінами «Про створення комісії з питань передачі у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова об'єктів соціальної та інженерної інфраструктури» у складі:

Черненко Андрій Валентинович	- заступник міського голови, голова комісії
Купка Оксана Василівна	- заступник голови фонду - начальник відділу обліку, відчуження та управління майном фонду комунального майна Чернігівської міської ради, заступник голови комісії
Кузьміна Тетяна Вікторівна	- заступник начальника відділу обліку, відчуження та управління майном фонду комунального майна Чернігівської міської ради, секретар комісії
Дейнеко Євгеній Васильович	- заступник начальника управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
Кочерга Інна Віталіївна	- заступник начальника управління – начальник відділу фінансів підприємств комунальної власності та з питань нових форм господарювання фінансового управління Чернігівської міської ради
Полтавський Ігор Миколайович	- начальник виробничо-технічного відділу комунального підприємства «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради
Герасименко Роман Іванович	- директор товариства з обмеженою відповідальністю «Основа-Буд-7»

"19" березня 2019 року провела обстеження будівлі насосної станції з обладнанням по вул. Шевченка, 114в у м. Чернігові (будівельна адреса вул. Шевченка, 114/1) та перебуває на балансі ТОВ «Основа-Буд-7» і безоплатно передається у комунальну власність, відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 28 листопада 2019 року № 48/VII - 16 «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова об'єктів інженерної інфраструктури та благоустрою».

Комісія встановила:

1. До складу об'єкта передачі входить:

1. Насосна станція для підвищення тиску системи водопостачання знаходиться в окремо розташованій одноповерховій будівлі по вул. Шевченка, 114/1 (будівельний номер). Будівля одноповерхова розміром 4510х4750х2170 (h)мм, вхід 4330х1430мм. Фундаменти: монолітний з/б марки С 12/15 (В15) та фундаментні блоки, виконана бокова обклеювальна гідроізоляція. Зовнішні стіни виконані з цегли керамічної та силікатної т.380мм, утеплені пінополістиролом т.100мм, оштукатурені та пофарбовані. Перетинки збірні залізобетонні серії 1.038.1-1 в.1. Покриття: збірні залізобетонні багатопустотні панелі покриття серії 1.141-1 в.60. Покрівля:

армована цементно-піщана стяжка, з утепленням пінополістиролом т.100мм, рулонний матеріал (2 шари наплавлюваного руберойду). Прорізи: двері металеві ДМ 21-10 – 1 шт., вікно ОСП 10,5-13 – 1 шт.

2. Обладнання: Насосна установка підвищувального тиску системи водопостачання COR-3 HELIX V1005/K/CC – 1 шт., бак мембранний напірний, місткість до 0,5м3 Wilo A500 – 1 шт.

- Фільтр осадовий фланцевий чавунний Ø4" – 1 шт., фільтр-сепаратор «Антиржа» Ø100мм – 1 шт., фільтр Ø1/2" – 1 шт.
- Засувки 2111 JAFAR, DN 100мм PN16 ERDM – 10 шт., клапан зворотній фланцевий Ø100мм – 1 шт., клапан зворотній Ø1/2" – 1 шт.
- Манометри Ø100мм 0-10 атм. – 5 шт.
- Насос занурюючий для відкачування брудної води TMW 32/8 – 1 шт.
- Лічильники холодної води Meistream Plus RF 50/50, з модулем передачі даних Pulser RF HPI-A3 – 1 шт., лічильники холодної Ø15мм – 1 шт.
- Обв'язка обладнання виконана з труб ВГП Ø50х3мм – 4м, електрозварних Ø108х4мм – 23м з фасонною та запірною арматурою Ø1/2" – 12 шт., Ø1½" – 1шт., Ø2" – 2 шт. Труби та фасонні частини покриті ізоляційним матеріалом ППЕ.
- Кабельна лінія 1,4кВ прокладена з кабелю АВББШв 4х25мм2 – 268м в 2 нитки, ВРП-Н – 1 шт. з перекидним рубильником.

Первісна балансова вартість – 869 662,45 грн., залишкова вартість 869 662,45 грн.

Рік будівництва –2018-2019 роки, введення в експлуатацію – 2019 року.

2. Результати обстеження та випробувань:


Технічний стан об'єкта передачі задовільний, відповідає вимогам нормативних документів з експлуатації.


3. До акта приймання-передачі додаються:

- копія технічних умов виданих КП «Чернігівводоканал» ЧМР;
- копія виконавчої схеми на зовнішні мережі водопроводу;
- копія технічного паспорту;
- акт обстеження основних засобів;
- бухгалтерська довідка;
- сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта;
- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Основа-Буд-7»;
- копія статуту.


Голова комісії:

Члени комісії :





(підпис)


А.В. Черненко


(підпис)


О.В. Купка


(підпис)


Т.В. Кузьміна


(підпис)


Є.В. Дейнеко


(підпис)

І.В. Кочерга


(підпис)

І.М. Полтавський


(підпис)

Р.І. Герасименко