

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Чернігівської міської ради

“ ____ ” _____ 2019 року № ____

АКТ
приймання-передачі

Комісія, утворена відповідно до розпорядження міського голови від 25 січня 2018 року № 19-р зі змінами «Про створення комісії з питань передачі у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова об'єктів соціальної та інженерної інфраструктури» зі змінами у складі:

Черненко
Андрій Валентинович

- заступник міського голови, голова комісії

Купка
Оксана Василівна

- заступник голови фонду - начальник відділу обліку, відчуження та управління майном фонду комунального майна Чернігівської міської ради, заступник голови комісії

Кузьміна
Тетяна Вікторівна

- заступник начальника відділу обліку, відчуження та управління майном фонду комунального майна Чернігівської міської ради, секретар комісії

Дейнеко
Євгеній Васильович

- заступник начальника управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

Кочерга
Інна Віталіївна

- заступник начальника управління – начальник відділу фінансів підприємств комунальної власності та з питань нових форм господарювання фінансового управління Чернігівської міської ради

Полтавський
Ігор Миколайович

- начальник виробничо-технічного відділу комунального підприємства «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради

Хоменко
Дмитро Володимирович

- директор ПрАТ «АТП-2550»

"19" грудня 2019 року провела обстеження будівлі насосної станції з обладнанням по вул. Королева, 16в у м. Чернігові та перебуває на балансі ПрАТ «АТП-2550» і безоплатно передається у комунальну власність, відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 31 жовтня 2019 року № 46/VII - 4 «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова об'єктів інженерної інфраструктури та благоустрою».

Комісія встановила:

До складу об'єкта передачі входить:

1. Насосна станція підвищеного тиску системи водопостачання знаходиться в окремо розташованій одноповерховій будівлі по вул.Корольова,16а (будівельний номер вул. Корольова, 16А). Будівля одноповерхова розміром 4300х4060х3800 (h)мм, . Фундаменти: монолітний бетон класу В15 та фундаментні блоки,. Зовнішні стіни виконані із блоків (ніздрюватого бетону М800) і утеплені пінополістиролом з подальшим, оштукатурюванням і фарбуванням. Перетинки збірні залізобетонні серії 1.038.1-1 вип.4. Покриття: збірні залізобетонні багатопустотні панелі покриття серії 1.141-1 в.63. Покрівля- з рулонних матеріалів (два шари руберойду). Прорізи: двері металеві ДМ 21-10 – 1 шт., вікно ОСП 10,5-13 – 1 шт.

2. Обладнання:

- Насосна установка підвищувального тиску системи водопостачання COR-2 HELIX V607/CR-EB- 1 шт.

- Бак розширювальний круглий, місткість до 0,3м3 Wilo A300/10 green – 1 шт.

- Фільтр для очищення води ФС 50-219-0,3L/RL-0.6 – 1 шт.

- Кабельна лінія 0,4кВ ВВГнгд 5х6мм2 –55м, ВВГ4х6мм2-55м, провід ПВ-3 16 червоний-5м, рубильники в корпусі ЯПРП 100Н 680х350х200 – 2 шт.

Первісна балансова вартість – 641 872, 78 грн. , залишкова вартість 641 872, 78 грн.

Рік будівництва –2017-2018 роки, введення в експлуатацію – 1 кв 2019 року.

2. Результати обстеження та випробувань: Технічний стан об'єкта передачі задовільний, відповідає вимогам нормативних документів з експлуатації.

3. До акта приймання-передачі додаються:

- копія технічних умов виданих КП «Чернігівводоканал» ЧМР;
- копія виконавчої схеми на зовнішні мережі водопроводу;
- копія технічного паспорту;
- акт обстеження основних засобів;
- бухгалтерська довідка;
- сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта;
- протокол загальних зборів учасників ПрАТ «АТП-2550» ; .
- копія статуту

Голова комісії

Члени комісії



(підпис)

А.В. Черненко

(підпис)

О.В. Купка

(підпис)

Т.В. Кузьміна

(підпис)

Є.В. Дейнеко

(підпис)

І.В. Кочерга

(підпис)

І.М. Полтавський

(підпис)

Д.В. Хоменко