

Пояснювальна записка

ТОВ «Сервісна Компанія «СпецЕнергоСервіс» створене відповідно до протоколу загальних зборів засновників від 04 грудня 2014 року.

Підприємство здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексом України, Законом України «Про господарські товариства», «Про власність», іншими законами та нормативними актами України, цим Статутом та рішенням власника.

Основною діяльністю підприємства є надання послуги з постачання теплової енергії.

Теплова енергія реалізується категоріям споживачів:

- населенню – 66,30% від загального об'єму реалізації;
- іншим споживачам – 33,70%.

ТОВ «СК«СпецЕнергоСервіс» обслуговує 3 теплогенераторні, які працюють на природному газі.

Підприємство є платником єдиного податку III групи за ставкою 5 %.

Формування тарифів проведено відповідно до "Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (далі- Порядок).

Розрахунок фонду оплати праці по всіх статтях витрат проведено, враховуючи мінімальну заробітну плату на 2021 р. (згідно Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" зі змінами та доповненнями), відповідно до Закону України "Про оплату праці".

Нарахування на заробітну плату прийнято згідно чинного законодавства в розмірі 22 % (єдиний соціальний внесок на обов'язкове державне страхування).

На підприємстві встановлена погодинна система оплати праці.

Основна заробітна плата виробничого персоналу, безпосередньо пов'язаного з виробничим процесом, визначена відповідно до штатних розкладів. Штатні розклади розраховано, виходячи з мінімальної заробітної плати, рекомендованого коефіцієнта співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника I розряду (місячної тарифної ставки) для експлуатації обладнання теплових мереж згідно Галузевої угоди та норм тривалості робочого часу.

Розподіл витрат на заробітну плату та нарахувань на неї інженерно-технічних працівників, які виконують роботи загального призначення по всьому підприємству, здійснюється пропорційно кількості корисної теплової енергії власного виробництва для різних категорій споживачів.

Планований прибуток визначається згідно п.27 Порядку, як сума коштів, що додається до суми повної планованої собівартості, і спрямовується на відрахування до резервного капіталу, а також відшкодування витрат з податку на прибуток та забезпечення обігових коштів.

Витрати на внутрішньобудинкове обслуговування в тарифах не враховано.

Технічні показники, необхідні для розрахунку тарифів, визначені згідно "Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні" (Керівний технічний матеріал - КТМ 204 України 244-94), затверджених Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству України 14 грудня 1993 року.

Плановий розрахунок річної потреби теплової енергії проведено згідно КТМ 204 України 244-94. Річну кількість корисно використаної теплоти визначено як суму теплоспоживання на потреби опалення, підігріву води та виробництва пари.

Розрахунок річної потреби теплової енергії на опалення для споживачів, які не мають приладів обліку, визначається за формулою:

$$Q = Vq_0 * (t_{вн} - t_{ср.о}) * П_0 * 24 * 10^{-6}$$

q_0 , $\text{м}^3 \text{ год } ^\circ\text{C}$ - питома тепла характеристика на опалення (табличне значення);

$t_{ср.о}$, $^\circ\text{C}$ -середня температура зовнішнього повітря по Чернігову (табличне значення);

$t_{вн}$, $^\circ\text{C}$ – середня температура внутрішнього повітря (табличне значення);

V м^3 - об'єм опалювального приміщення;

24 - кількість годин роботи системи опалення за добу;

$П_0$ - тривалість опалювального періоду, днів.

Норма споживання тепла на опалення для населення розрахована, виходячи із тривалості опалювального періоду 187 діб.

Потреба теплової енергії на опалення розраховується для кожної будівлі та споруди на опалювальний період з урахуванням індивідуальних розрахункових температур внутрішнього повітря (табл. 2.2 КТМ 204 України 244-94).

Норми витрат палива розроблені відповідно до КТМ 204 України 244-94, "Галузевої методики нормування витрат палива на виробництво та відпуск теплової енергії котельнями теплового господарства" та "Регіональної методики нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві".

Загальновиробничі норми питомих витрат палива визначені як середньозважені по котельням та складають: 155,0 кг. у. п. на 1 Гкал.

Планування витрат на придбання природного газу для виробництва теплової енергії здійснюється відповідно п. 21-1 Порядку, виходячи із середньої ціни природного газу, що склалася у ліцензіата протягом опалювального періоду, що передує планованому періоду (без урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу).

Договори на постачання природного газу укладені з НАК «Нафтогаз України».

Планування витрат на придбання електричної енергії для технологічних потреб з метою включення їх до тарифів здійснюється виходячи із середньої ціни електричної енергії, що склалася за шість календарних місяців, що передують місяцю подання розрахунків тарифів на планований період.

Розрахунок обсягів води для технологічних потреб по підприємству проведено згідно чинних нормативних актів з урахуванням підключеного навантаження та індивідуальної тривалості опалювального періоду. Розрахунок води на підживлення системи теплопостачання проведено, виходячи із планового годинного навантаження по котельням м Чернігова об'ємів систем теплопостачання, та враховуючи витоки води із системи.

Розрахунок об'ємів системи проведено згідно ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі", розрахунок витоків із системи - згідно "Довідника майстра теплових мереж".

До загального обсягу води на підживлення системи теплопостачання включаються:

- нормативні обсяги води на підживлення для опалення та підігріву води (розраховуються відповідно до КТМ 204 України 244-94);
- нормативні обсяги води на підживлення у разі аварії в мережі (ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі") - 2% від об'єму системи на опалення;
- нормативні обсяги води на підживлення у разі ремонту ("Справочник по наладке и эксплуатации водяных, тепловых сетей") - 20% від об'єму системи на опалення та підігрів води;
- нормативні обсяги води на підживлення у разі заповнення системи ("Справочник по наладке и эксплуатации водяных, тепловых сетей") - 100% від загального об'єму системи на опалення та підігрів води.

Поточний ремонт власного та орендованого майна проводиться відповідно графіку ремонту та "Положення про проведення планово - попереджувальних ремонтів основного обладнання теплопостачальних підприємств" затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 26 липня 2004 року № 140 за власні кошти.

Обов'язкові платежі та збори :

- Екологічний податок (викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами та пересувними джерелами забруднення). Розрахунок проведено відповідно до лімітів викидів , нормативів збору та коригуючи коефіцієнтів згідно розділу 8. «Екологічний податок» Податкового Кодексу України (розрахунок додається);
- Збір за використання водних ресурсів - розрахований згідно розділу 16 «Збір за спеціальне використання води» Податкового Кодексу України по обсягам води для загальногосподарських потреб персоналом основних працівників котелень та діляниць, з урахуванням ставок податку.
- Послуги сторонніх організацій - згідно укладених договорів.

Директор ТОВ «СК «СпецЕнергоСервіс»

Зоя Малащенко