

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ

за результатами наради

Заступника Керівника Офісу Президента України О.Кулеби щодо функціонування, відновлення та захисту об'єктів енергетичної інфраструктури у Житомирській, Сумській та Чернігівській областях

14 серпня 2023 року

Учасники:

О. Кулеба – Заступник Керівника Офісу Президента України; **В. Кудрицький** – Голова правління НЕК «Укренерго»; **О. Брехт** – член правління НЕК «Укренерго»; **В. Бунечко** – начальник Житомирської обласної військової адміністрації; **В. Артюх** – начальник Сумської обласної військової адміністрації; **В. Чаус** – начальник Чернігівської обласної військової адміністрації; **О. Шекета** – директор АТ «Житомиробленерго»; **Б. Попов** - в.о. голови правління АТ «Сумиобленерго»; **С. Фелик** – голова правління АТ «Чернігівобленерго»; **О. Сингаївський** – начальник ПС 330 «Житомирська»; **В. Гаврилюк** – начальник ПС 330 «Лісова»; **С. Гаврись** – директор Сумського центру обслуговування мережі НЕК «Укренерго»; **Ю. Боровик** – начальник відділу експлуатації підстанцій Сумського РЦОМ Північного ТУОМ НЕК «Укренерго» у Чернігівській області.

СЛУХАЛИ:

1. Щодо стану функціонування та відновлення енергетичної інфраструктури в регіоні (підстанції, енергоблоки, терміни завершення відновлення).

Щодо забезпечення захисту об'єктів енергетичної інфраструктури (фізичний захист – блоки, біг беги; мобільні групи).

Щодо альтернативних шляхів енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури у разі виведення з ладу об'єктів енергетики та в умовах дефіциту електроенергії

УХВАЛИЛИ:

НЕК «Укренерго»:

- 1. До 31.12.2023** забезпечити встановлення автотрансформатора на ПС 330 кВ «Лісова» (Житомирська область).

Житомирській, Сумській та Чернігівській обласним військовим адміністраціям:

- 2. До 01.10.2023** спільно з НЕК «Укренерго» організувати питання інженерного захисту підстанцій НЕК «Укренерго» із використанням габіонів;
- 3. До 15.10.2023** забезпечити формування 3-5 денного резерву пального (у натуральній формі) для встановлених на об'єктах критичної

інфраструктури генераторах на випадок відключення централізованого постачання електроенергії.

Опрацювати пов'язані із цим питання з Міністерством економіки України;

4. До **01.10.2023** забезпечити формування та оснащення визначеної кількості додаткових мобільних вогневих груп ППО;
5. До **18.08.2023** внести відповідним органам влади пропозиції щодо вирішення проблемних питань діяльності підприємств облenergo. Про вжиті заходи поінформувати Офіс Президента України;
6. До **18.08.2023** надати Офісу Президента України інформацію за визначеною формою щодо наявних у енергетичних підприємств потужностей для додаткової генерації електричної енергії та проблемних питань, які потребують вирішення для забезпечення цієї додаткової генерації.

Житомирській обласній військовій адміністрації:

7. До **18.08.2023** визначити посадову особу, яка буде відповідати за питання захисту об'єктів енергетичної інфраструктури області.

Сумській обласній військовій адміністрації:

8. До **01.10.2023** організувати роботу щодо інженерного захисту усіх підстанцій потужністю 110-35 кВ;
9. Невідкладно надати інформацію щодо потреби у потужних електричних генераторах для встановлених на об'єктах критичної інфраструктури генераторах на випадок відключення централізованого постачання електроенергії.

Чернігівській обласній військовій адміністрації:

10. До **18.08.2023** внести в установленому порядку пропозиції щодо фінансування робіт на КЕП «Чернігівська ТЕЦ», які дозволять виробляти додаткові обсяги електричної енергії